

流标公示

项目名称: 云南白药研发平台—昆明中心建设项目离心式冷水机组、冷却塔、水泵设备采购（复议）

招标编号: XM2022A004-054/HCZB03202402004

招标人: 云南白药集团股份有限公司

招标代理机构: 昆明华辰招标代理有限公司

招标方式: 公开招标

投标单位: 云南松樾建筑工程有限公司、云南同为工程有限公司、云南西得尔科技工程有限公司、云南西铁科技设备工程有限公司、云南春风科技有限公司、云南创佳楼宇科技工程有限公司

招标文件获取时间: 2024 年 02 月 08 日至 2024 年 02 月 20 日

开标时间: 2024 年 03 月 05 日上午 09 时 30 分

评标委员会组成情况: 评标委员会由 7 人组成

复议时间: 2024 年 04 月 01 日上午 09 时 30 分

复议情况: 本项目经评标委员会认真审查，仔细复议，所有投标人均未通过本项目初步评审，本项目招标失败，否决情况如下：

单位名称	否决情况
云南松樾建筑工程有限公司	不符合 2.1.1 形式评审“投标文件格式‘符合第六章“投标文件格式”的规定’” 1. 机组形式：不是变频双级压缩离心式冷水机组，且未按招标文件要求填报于《商务及技术偏差表》。 2. 压缩机结构形式：不是半封闭式，且未按招标文件要求填报于《商务及技术偏差表》。
云南同为工程有限公司	不符合 2.1.1 形式评审“投标文件格式‘符合第六章“投标文件格式”的规定’” 定频离心式冷水机组机组输入功率：招标要求为 $\leq 379\text{KW}$ ，投标文件为 381KW，且未按招标文件要求填报于《商务及技术偏差表》。
云南西铁科技设备工程有限公司	不符合 2.1.1 形式评审“投标文件格式‘符合第六章“投标文件格式”的规定’” 1. 变频离心式冷水机组机组输入功率：招标要求为 $\leq 386.5\text{KW}$ ，投标文件为 387.7KW，且未按招标文件要求填报于《商务及技术偏差表》。 2. 变频离心式冷水机组冷却水流量：招标要求为 $492.9\text{m}^3/\text{h}$ ，投标文件为 $484.27\text{m}^3/\text{h}$ ，且未按招标文件要求填报于《商务及技术偏差表》。

云南春风科技有限公司	不符合 2.1.1 形式评审“投标文件格式‘符合第六章“投标文件格式”的规定’” 1. 变频离心式冷水机组冷冻水流量：招标要求为大于 415m³/h，投标文件为 412.92m³/h，且未按招标文件要求填报于《商务及技术偏差表》。 2. 变频离心式冷水机组冷却水流量：招标要求为 492.9m³/h，投标文件为 481.32m³/h，且未按招标文件要求填报于《商务及技术偏差表》。
云南创佳楼宇科技工程有限公司	不符合 2.1.1 形式评审“投标文件格式‘符合第六章“投标文件格式”的规定’” 定频离心式冷水机组冷却水流量：招标要求为 491.6m³/h，投标文件为 480.6m³/h，且未按招标文件要求填报于《商务及技术偏差表》。
云南西得尔科技工程有限公司	不符合 2.1.3 响应性评审标准“技术标准‘符合第五章“技术要求”中的实质性要求和条件’” 1. 机组形式：不是变频双级压缩离心式冷水机组。 2. 压缩机结构形式：不是半封闭式。

备注：根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现发布本项目流标，接受社会监督。

招标人单位全称：云南白药集团股份有限公司
2024 年 04 月 03 日